

Pytanie wykonawców z dnia 7 października 2024 r.

1. Czy w parapetach między oknami są faktycznie przerwy o szerokości 15 cm - tak aby ścianka mogła dojechać bezpośrednio do ściany między oknami

Odpowiedź: Tak, słupki są 15 cm jednak wykończenie plastikowych parapetów zachodzi na słupek pozostawiając przerwę ok. 12 cm. Montując ściankę można zwiększyć szerokość przerwy wycinając kawałek parapetu i wykańczając go plastikowym zakończeniem.

2. Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie ściany o szerokość jednego okna w lewo?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza przesunięcie ścianki jednak nie więcej niż o jedno okno.

3. Czy ściana ma posiadać drzwi? - **NIE**

4. Czy część ściany przy parkowaniu może zasłaniać okna? Przy podziale parkowania na dwie strony część modułów będzie zasłaniać okna. - **TAK.**