

Pytanie wykonawcy z dnia 16 listopada 2018 r. do postępowania OKE/WOA/261/66/2018.

Pytanie:

Czy dopuszczalny przez zamawiającego jest wariant zastosowania pakietów „wyłącznik różnicowo-prądowy (RCCB) + 3 wyłączniki nadprądowe (MCB)” zamiast 3 wyłączników różnicowo-nadprądowych (RCBO)?

Odpowiedź:

TAK. Dopuszczalne jest zastosowanie pakietów (wyłącznik różnicowo-prądowy + wyłączniki nadprądowe) przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności zabezpieczenia.